



TRUNG TÂM KỸ THUẬT QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

Environmental Monitoring Technical Center (EMC)

Địa chỉ: Khu Đô thị mới Vạn Tường, xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

Tel: (0255) 3610704 ; Fax: (0255) 3610704

Web: Dungquatemc.com.vn; Email: emcdungquat@gmail.com

VILAS 273; VIMCERTS 029; LAS-XD47.004; ISO 9001

BMT-EMC-QA-17-19-08-019-1-1105



VIMCERTS 029

Số/No: 1863.2025/QTPT

Quang Ngãi, 30/07/2025



PHIẾU THỬ NGHIỆM

TEST REPORT

- Đơn vị yêu cầu/Customer : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI
- Loại mẫu/Type of sample : Khí thải công nghiệp
- PP lấy mẫu/Sampling method : Theo phương pháp thử

Kí hiệu/Sign	Ngày lấy mẫu/ Sampling date	Ngày thí nghiệm/ Testing date	Toạ độ/ Coordinate	Nguồn gốc/Source
KT.203/3/8	22/07/2025	22/07 - 30/07/2025	X: 1673208 Y: 582955	Tại ống khói của phân xưởng sản xuất hơi, Công ty CP Đường Quảng Ngãi, KCN Quảng Phú, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST RESULTS

STT No	Các thông số Parameters	Phương pháp thử Test methods	Đơn vị Units	Kết quả/Results	QCVN/ TCVN
				KT.203/3/8	
1	KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP				QCVN 19:2009/BTNMT (B, Kp'=0,9, Kv'=0,8)
1	Lưu huỳnh đioxit (SO ₂)	SOP-QTK3/EMC	mg/Nm ³	29	360
2	Carbon monoxit (CO)	SOP-QTK3/EMC	mg/Nm ³	718	720
3	Nitơ oxit (NOx)	SOP-QTK3/EMC	mg/Nm ³	62	612
4	Bụi tổng (PM)	US EPA 05	mg/Nm ³	64	144
5	Áp suất	SOP-QTK3/EMC	mBar	1001	-
6	Nhiệt độ	SOP-QTK3/EMC	°C	119	-
7	Lưu lượng	US EPA 02	Nm ³ /h	25138	-

Ghi chú/Note:

Dấu "-": Không quy định / Sign "-": Not stipulate

TRƯỞNG PHÒNG
Manager

Hồ Minh Tuấn

KT. GIÁM ĐỐC/PHÓ GIÁM ĐỐC
PP: Director/Vice Director



Đỗ Tiến Lợi